

**Прокуратура Пронского района выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности и о социальной защите инвалидов в Центре занятости населения**

В ходе проверки в секторе по Пронскому району Межрайонного территориального отдела №3 ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» установлено, что в нарушение требований п.п.б ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", копии документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на информационном стенде в секторе по Пронскому району МТО № 3 ГКУ ЦНЗ РО отсутствуют.

В нарушение требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.4 [норм пожарной безопасности](#) "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утверждённых приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315, помещения, занимаемые сектором по Пронскому району МТО № 3 ГКУ ЦНЗ РО, не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокуратурой района в адрес директора ГКУ Центра занятости населения Рязанской области внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Подготовлено помощником прокурора  
Пронского района Дамаевой О.П.  
16.11.2020