

Нарушения законодательства о пожарной безопасности в ФАПах

По результатам рассмотрения исковых заявлений Пронским районным судом удовлетворены требования прокурора района об обязанности ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации здания (помещения), занимаемые четырьмя фельдшерско- акушерскими пунктами, расположенными на территории Пронского района.

Требования о необходимости выполнения указанных мероприятий закреплены в ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и п.4 **норм пожарной безопасности** "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утверждённых приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315.

Ответчику установлен срок для исполнения решения суда-1 год 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Помощник прокурора Пронского района
юрист 1 класса

О.П. Дамаева